

## Dörr typ S10

Innehavare/Utfärdat för

### Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda

Organisationsnummer: 556239-8239

Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19

E-post: [daloc@daloc.se](mailto:daloc@daloc.se) , Hemsida: [www.daloc.se](http://www.daloc.se)

### Produktbeskrivning

Dörr typ S10, enkel-/pardörr av stål med isolering av stenull, med eller utan tröskel, glas och tittöga, max. storlek enkeldörr B×H 1190×2393 mm, min. storlek enkeldörr B×H 595×1795 mm, max. storlek pardörr B×H 2390×2393 mm och min. storlek pardörr B×H 1195×1795 mm. Brandteknisk klass EI<sub>2</sub> 15, EW 60.

### Avsedd användning

Brandavskiljande innerdörr i byggnader.

### Handelsnamn

Daloc S10

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI<sub>2</sub> 15\*, EW 60

5:231

\* Dörren uppfyller även kraven för klass EI<sub>2</sub> 20 enligt SS-EN 13501-2:2016.

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 21, 31 och 34-39, DALOC MK 2131 daterad 2002.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Daloc AB, Töreboda

Typgodkännande C900048 | 2020-05-24

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-16230



2P02326



### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt eller etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	Töreboda
Produktens typbeteckning	S10
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	C900048
Egenskaper	El <sub>2</sub> 15, EW 60
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>T</b>
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

### Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 5P06598-4rev1 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning S10" daterad 2020-02-12.

### Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-05-23.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander