



## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 41, 42 och 44-49, DALOC MK 4142 daterad 2106  
Monteringsanvisning tätningslist, DALOC MK TÄTN.LIST daterad 2303

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollanvisningar daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Daloc AB, Industrigatan 7, Töreboda, Sverige

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	Daloc AB, Töreboda
Produktens typbeteckning	S43 alt. D43
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	0920/00
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr 94R12518, 97R12912, 99R13269, P800158A, P903259, PX07723, PX17659-1 och 4P01694 samt utlåtande P705019 och P804850 från RISE (SP) samt rapport PG12239A från DBI.

Klassifikationsrapport brandgastäthet nr 5P01018-8rev1 från RISE.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning S43/D43", daterad 2023-09-07.

## Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

När dörren stämplas för enbart brand och/eller brandgastäthet klass S<sub>a</sub> kan den utföras utan tröskel med springa i underkant mot golv på max. 18 mm.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-12-11.

## Giltighet

Giltigt till och med 2029-03-05.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric