

Brandlucka S81

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

Produktbeskrivning

Brandlucka S81, lucka bestående av karm och blad. Oisolerad karm av stål. Blad av stål, isolerat med stenullsskiva alternativt stenullsskiva och gipsskivor. Max. storlek B×H 10×13M alternativt 7×15M, A 60/EI 60.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande lucka för invändigt bruk i byggnader.

Handelsnamn

Daloc S81

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | |
|---|-----------------------|
| Brandteknisk klass EI 60* | 5:231 |
| Brandteknisk klass A60 | 5:2311, andra stycket |
| Lucka i brandteknisk klass får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav** | 5:534 |

* Gäller endast lucka isolerad med stenullsskiva och gipsskiva.

** Lucka med brandteknisk klass A60 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 60.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 10, DALOC MK 10, daterad 1604

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollanvisningar daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.



Tillverkningsställen


Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc AB, Odengatan 50, Mellerud, Sverige

Daloc AB, Industrigatan 7, Töreboda, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

| | |
|------------------------------------|---|
| Innehavare | Daloc AB |
| Tillverkningsställe | Daloc AB, Mellerud alt. Töreboda |
| Produktens typbeteckning | S81 |
| Löpande tillverkningsnummer/datum | nr/datum |
| Typgodkännandets nummer | 15 69 01 |
| Boverkets inregistrerade varumärke |  |
| RISE ackrediteringsnummer | 1002 |
| Kontrollorgan | RISE |

Bedömningsunderlag

Rapport nr 97R12999, 97R12963 och 96R12861 från RISE (SP).

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för Brandlucka S81", daterad 2009-03-12.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-12-11.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-03-05.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric