

Dörr typ S30 och S32

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

Produktbeskrivning

Dörr typ S30/32, enkel-/pardörr av stål med isolering av stenull, med/utan postinlägg, med/utan glasurtag, EI 15/EI 30/E 60/E 120/A 30/A 60/A 120, Sa/S₂₀₀.

Max. glasfalsmått fyrkantigt glasurtag 740×660 mm, runt glasurtag Ø 500 mm.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastät innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc S30, S32

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 15, EI 30, E 60, E 120	5:231
Brandteknisk klass A 30, A 60, A 120	5:2311, andra stycket
Brandgastäthet klass Sa*, S ₂₀₀ enligt SS-EN 13501-2	5:231
Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav**	5:534

* Dörr i klass Sa uppfyller även klass Sa₃ som innebär att dörren provades med tätning på 3 sidor, dvs utan tätning eller tröskel i nederkant.

** En dörr med brandteknisk klass A 30 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 30, en dörr med klass A 60 får användas där kravet är EI 60 och en dörr med klass A 120 får användas där kravet är EI 120.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 41, 42 och 44-49, DALOC MK 4142 daterad 2106
Monteringsanvisning tätningslist, DALOC MK Tätningslist daterad 2303

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Kontrollanvisningar daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Daloc AB, Industrigatan 7, Töreboda, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	Daloc AB, Töreboda
Produktens typbeteckning	S30 alt. S32
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	5766/88
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr 89R10099A, 91R12089, 94R12518, 96R12825, 96R12831, 97R12912, 98R13061, 99R13269, P206085A, P301448A, P401663, P502556, P504526, P800158A, P903259, PX18486, 3P06712, 4P01694, 6P05771, 6P05771-1rev. 2, 6P07129 och 6P09869 rev. 1 samt utlåtande P705019 från RISE (SP), rapport nr PG12239a från DBI och rapport nr R0184 från Efectis. Klassifikationsrapporter brandgastäthet nr 5P01018-4rev1 och 5P01018-8rev1 från RISE (SP).

Ritningar enligt "Ritningsförteckning S30/S32, TG 5766/88", daterad 2024-01-24.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

När dörren stämplas för enbart brand och/eller brandgastäthet klass S_a kan den utföras utan tröskel med springa i underkant mot golv på max. 18 mm. Gäller ej dörrar som vetter mot trapphus.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-01-25.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-02-22.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric